

Умови доступності для навчання осіб з особливими потребами в ДУІТЗ

Вимоги до забезпечення доступності студентів, що відносяться до маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю (насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних) до будівель та приміщень регламентовані Державними будівельними нормами, а саме: ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будівлі та споруди. Основні положення».

Наказом по академії створено комісію по обстеженню території, навчальних корпусів та гуртожитку академії на предмет їх відповідності державним будівельним нормам, в частині доступності для мало мобільних груп населення, інвалідів з порушенням зору, слуху та опорно-рухового апарату. До складу комісії були включені: проректор з адміністративно-господарської роботи, відповідальні особи з питань техніки безпеки та охорони праці, надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки, сертифікований фахівець з питань обстеження споруд, представники профспілки працівників та студентів академії й органів студентського самоврядування.

Результати роботи комісії були заслухані на засіданні ректорату академії, а основні питання підготовки до виконання Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347, які стосуються забезпечення доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, були розглянуті на засіданні Вченої ради академії.

У зв'язку з тим, що будівлі навчальних корпусів та гуртожитку академії були побудовані в 1945 - 1980 роках, то вони згідно діючих Державних будівельних норм підлягають реконструкції в частині доступності для

маломобільних груп населення, інвалідів з порушенням зору, слуху та опорно-рухомого апарату.

У ЗВО затверджено поетапний план заходів, в якому вимоги до забезпечення доступності студентів, що відносяться до маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю (насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних) до будівель та приміщень, сформовані по чотирьом основним напрямам: доступність, безпека, інформаційність, комфортність та зони обслуговування відвідувачів.

На сьогоднішній день виконано ряд робіт, а саме:

- ширина шляху руху на ділянці при зустрічному русі інвалідів на кріслах-колясках приведена у відповідність до чинних нормативних документів
- не менше 1,8 м з урахуванням габаритних розмірів крісел-колясок;

- висота бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною частиною, а також перепад висот бордюрів, бортових каменів уздовж експлуатованих газонів і озелених майданчиків, що прилягають до шляхів пішохідного руху, не перевищує 0,04 м;

- вимоги до уклонів приведені у відповідність до чинних нормативних документів - поздовжній уклон шляху руху, по якому можливий проїзд інвалідів на кріслах-колясках, не перевищує 5 %, а поперечний уклон - 2 %;

- висота бордюрів по краях пішохідних шляхів приведена у відповідність до чинних нормативних документів - не більше 0,05 м;

- на території гуртожитку та головного навчального учбового корпусу для легкості пересування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату покриття пішохідних доріжок виконано шляхом укладки плитки;

- на входах до навчальних корпусів та гуртожитку встановлені контрольні пристрої, які пристосовані для пропуску маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю, у тому числі з вадами зору і дефектами слуху;

- на відкритій автостоянці біля закладу вищої освіти виділено 3 місця для транспорту інвалідів;

- для зручності доступу до Приймальної комісії, її розташування переведено з другого на перший поверх головного навчального корпусу;
- на шляхах руху маломобільних груп населення в будівлях навчальних корпусів та гуртожитку демонтовані обертові турнікети;
- в навчальних корпусах на сходах до першого поверху, встановлені пандуси для інвалідів з порушенням опорно-рухомого апарату;
- в гуртожитку та головному навчальному корпусі додатково встановлені поручні, замінено шістнадцять дверей з шириною пройми 1,2 метра;
- у тупикових коридорах забезпечена можливість повного розвороту крісла-коляски при радіусі розвороту не менше 0,75 м;
- у студентській їдальні виділений стіл для інвалідів поблизу поблизу від входу, але не у прохідній зоні;
- з метою розташування маломобільних груп населення на мінімально можливих відстанях від евакуаційних виходів із приміщень, з поверхів назовні, розглядається можливість організації навчального процесу на нижніх поверхах навчальних корпусів;
- приведена у відповідність до нормативів ширина ділянок евакуаційних шляхів для використання маломобільними групами населення, а саме: дверей із приміщень, у яких перебуває не більше 15 осіб - не менше 0,9 м; коридорів та пандусів, що використовуються для евакуації - не менше 1,8 м;
- у будівлях передбачені пожежобезпечні зони, які відокремлені від інших приміщень і прилеглих коридорів протипожежними перешкодами;
- для орієнтування маломобільних відвідувачів та інвалідів на території академії та в самих будівлях встановлені інформаційні таблички місць відвідувань;
- вхідні вузли, комунікації, приміщення зони обслуговування, доступні для маломобільних відвідувачів, а також місця, призначені для стоянки автомашин інвалідів, позначені знаками встановленого міжнародного зразка;

- для безпомилкового орієнтування візуальна інформація розташована на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані розглядання;

- на поверхах, доступних для маломобільних відвідувачів, відведені зони відпочинку на 2-3 місця, у тому числі і для інвалідів на кріслах-колясках;

- для дверей, розташованих у куті коридору (приміщення), відстань від ручки дверей до бічної стіни приведена у відповідність до нормативів - більше 0,6 м;

- ручки для відчинення і зачинення дверей, якими можуть скористатися маломобільні відвідувачі усередині будівель, встановлені на висоті не більше 1,1 м і не менше 0,85 м від підлоги і на відстані не менше 0,4 м від бічної стіни приміщення або іншої вертикальної поверхні;

вимикачі та розетки в приміщеннях розташовані на висоті 0,8 м від рівня підлоги;

- у актовій залі виділені спеціальні місця для інвалідів, які розташовані в доступній для них зоні залу, що забезпечує повноцінне сприйняття демонстраційних, інформаційних, музичних програм;

- в малій залі академії виділені місця для осіб з дефектами слуху, які розміщені на відстані не 5-7 метрів від джерела звуку;

- у кімнаті відпочинку гуртожитку передбачена додаткову площа на кожного з інвалідів на кріслах-колясках, що одночасно займаються;

- відстань до туалетів та пристроїв питного водопостачання від робочих місць, призначених для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату і дефектами зору, складає у межах будівель від 30 до 50 метрів; у межах території академії - не більше 100 метрів.